

Szanowni Państwo,
przygotujmy grzejniki do rozpoczęcia ogrzewania

W związku ze zbliżającym się okresem chłódów prosimy o przygotowanie grzejników do uruchomienia centralnego ogrzewania.

Co należy zrobić?

1.

ODKREĆ

2.

SPRAWDŹ

3.

OCZYŚĆ I ODSŁOŃ

Ustaw wszystkie głowice
w pozycji maksymalnego otwarcia – najczęściej oznaczonej cyfrą 5.

Zwróć uwagę na przecieki, wilgo
oraz inne nieprawidłowości przy grzejnikach i zaworach.

Usuń kurz. Nie zasłaniaj grzejników meblami, zasłonami ani innymi przedmiotami
utrudniającymi przepływ ciepłego powietrza.

Dlaczego odkręcenie zaworów jest ważne?

Otwarte głowice termostatyczne umożliwiają prawidłowe napełnienie instalacji
i swobodny przepływ wody przez grzejniki. Pomaga to ograniczyć ryzyko
zapowietrzenia instalacji i problemów z ogrzewaniem po jej uruchomieniu.

Po uruchomieniu ogrzewania

Gdy instalacja zacznie pracować prawidłowo, można ustawić głowice termostatyczne
na poziomie odpowiadającym oczekiwanej temperaturze w mieszkaniu. Wężły
cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje ogrzewanie
do temperatury na zewnątrz. Przy cieplejszej pogodzie dostawa ciepła może być
automatycznie ograniczana lub czasowo wyłączana.



INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W przypadku zauważenia
nieszczelności lub innych
nieprawidłowości prosimy o kontakt
z administratorem budynku.

Centrum Zgłoszeń LPEC S.A.

Tel. 327 788 988,

czz@lpec.pl

www.lpec.pl/mieszkancy/zglos-usterke/

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

www.lpec.pl

www.cieplodlalublina.pl